



- 1 - TODA TUBULAÇÃO NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE 3/4"
- 2 - TODA FIAÇÃO NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE #2,5mm²
- 3 - TODA CAIXA DE PASSAGEM NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE 4x4x2
h=0,30m
- 4 - PARA DIAGRAMAS VER FOLHA - E11/E12/E13
- 5 - TODOS OS CONDUTORES DOS ALIMENTADORES DOS QUADROS
DEVERÃO SER DO TIPO HEPR-0,6/1kV-90°

[illegible]