



NOTAS:

- 1 - DEVERÁ SER MANTIDO O DISJUNTOR BIPOLAR (2P-20A) DO QUADRO DE LERZ EXISTENTE DOS APARTAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS,
- 2 - TODA FAIXA EXISTENTE, DE ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES EVAPORADORAS, DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA, DEVENDO SER LIVRE DE INFLUÊNCIAS E COM BOMBA EMISSÃO DE GASES, TODA
- 3 - TODA TUBULAÇÃO NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE $\phi 3/4"$
- 4 - TODA FAIXA NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE $\phi 2,5mm^2$
- 5 - TODA CAIXA DE PASSAGEM NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE $4x4x2" - h=0,30m$
- 6 - PARA DIAGRAMAS VER FOLHA E-11/E-12/E-13/E-14
- 6 - TODA TUBULAÇÃO DE AUTOMAÇÃO SERÁ DE PVC $\phi 1"$

[illegible]