





NOTAS

- 1 - TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DESTA PROPOSTO DEVEM SEGUIR AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS ESTABELECIDAS PELO NBRM DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)
- 2 - OS CABOS SEM INDICAÇÃO DE TIPOLA SÃO DO TIPO 1/2" x 1/8" DE COBRE ELÉTRICO, COM ISOLAÇÃO PARA 600V, TIPO PVC, PRETO, COM PREENCHIMENTO DE PURGADO E AUTO-EXTINGUÍVEL DO FOGO, BAIXA DENSIDADE DE FIO E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, TPO AFIMEX GREEN.
- 3 - PARA LÓGICA OS CABOS SÃO DO TIPO UTP CAT. 6
- 4 - OS ELETRALUTROS NÃO INDICADOS SÃO DE:
1/4" X 1/4" PARA ELÉTRICA
1/4" PARA LÓGICA/GTI/DETECTOR
- 5 - OS ELETRODUTOS EMBOLOS SEMPRE DE PVC RÍGIDO; OS APARENTES SEMPRE DE FERRO GALVANIZADO ELÉTRICO.
- 6 - A ALIMENTAÇÃO DAS CÂMERAS RETRATADAS DEVERÁ SER CONFIRMADA APS DEFINIÇÃO SE AS MESMAS SERÃO FIXADAS NO TETO OU EM COLUNA DO PISO.
- 7 - PARA O MATERIAL DE FIO DE ALIMENTAÇÃO DAS CÁMERAS, VER PROJETO ESPECÍFICO DE COTIZAÇÃO.
- 8 - TODOS ELÉTRODUTOS DE DADOS NÃO INDICADO, DEVERAM SER 1/2"

	
UNIDADE SENAC-REGISTRO	CONTRATO N°: 4392 INTERPLANUS ENGENHARIA S/A LTDA INTERPLA - PAVIL 10 - RUA TEIJKI KOKI, 105 JARDIM INTERPLANUS - JARDIM INTERPLANUS - JARDIM INTERPLANUS - JARDIM INTERPLANUS
PROJETO RUA TEIJKI KOKI, 105	AUTOR DO PROJETO ORIGINAL INTERARO ARQUITETOS ASSOCIADOS DESENHISTA COLABORARÇÃO BARALHO JOSÉ BARALHO FILHO DATA ENVIO DATA EMISSÃO 02/05/2024 02/05/2024 PROJETO NUMERO ESCALA 1-50 ARQUIVO/ARQUITECTA ARQUIVO REO-PE-LE-003 REVISAO FOLHA 03 ELA 05/09