



- NOTAS**
- 1 - AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AS DADAS CONTIDAS NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
 - 2 - A RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROJETO, E OS CORRESPONDENTES NÚMEROS DA ÚLTIMA REVISÃO SÃO APRESENTADOS NA FOLHA DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.
 - 3 - TODOS OS DUTOS, CONEXÕES, ANTAS E ACESSÓRIOS DEVERÃO ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO DCS - DUCT CONSTRUCTION STANDARDS SMACNA, PARA CLASSE DE PRESSÃO 50 mmca E CLASSE C DE VEDAÇÃO.
 - 4 - OS SUPORTES DE DUTOS DEVERÃO TER ESPACAMENTO MÁXIMO DE 3,60 m, COM PATILHIZADOS COM A ESTRUTURA DO TELHADO, E DEVERÃO ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO DCS - DUCT CONSTRUCTION STANDARDS SMACNA.
 - 5 - TODAS AS ABERTURAS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES, ELETRODUTOS E OUTRAS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER VEDADAS, DE MODO A GARANTIR A ESTANQUEIDADE DOS AMBIENTES.
 - 6 - NÚMEROS ENTRE PARENTÊSES () INDICAM VAZÕES EM m³/h.
 - 7 - UNIDADES DE MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO EM OUTRA UNIDADE.
 - 8 - TODO A TUBULAÇÃO DE DRENO SOBRE O FORRO DEVE SER ISOLADA TERMICAMENTE DE MODO A NÃO PERMITIR A CONDENSADAÇÃO.

DUTOS E TUBULAÇÕES	
	DUTO DE VENTILAÇÃO
	TUBULAÇÃO PRIORIOGENA
	ELETRODUTO PARA AUTOMAÇÃO
INDICAÇÃO	
	INDICAÇÃO E NÚMERO DO EQUIPAMENTO
	INDICAÇÃO DE ITEM
	INDICAÇÃO DE CORTES
	PONTO DE FORÇA - ALTURA INDICADA NO PROJETO DE ELÉTRICA (0,80V) - POTENCIA DO EQUIPAMENTO
CONVENÇÕES	
A	INDICAÇÃO DO NÚMERO DA FRONTEIRA
X	INDICAÇÃO DO NÚMERO DO DESENHO
X	INDICAÇÃO DO NÚMERO DE ITEM EM VÁL
EQUIPAMENTOS E BOCAS DE AR	
	GRELHA DE AR
	GRELHA EXTERIOR
	GRELHA DE AR
	VENTILADOR TIPO "IN-LINE"
	EVAPORADORA TIPO "CASSETTE"
	CONDENSADORA VRF
	CONJUNTO AMORTECEDOR EM LONA
	EVAPORADORA EXISTENTE HI WALL
	EVAPORADORA TIPO HI WALL
	ALÇAPÃO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

R01	REVISÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS	12/02/19
R00	EMIÇÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO	29/10/18
MODIFICAÇÃO		

GESTÃO DA UNIDADE	DATA	29	10	18
-------------------	------	----	----	----

APROVAÇÃO	PROJETA R
	ENGENHARIA DE PROJETOS
	8, AVENIDA JARDIM, 100 - JARDIM JARDIM - JARDIM
	TEL: (041) 2437-7000 FAX: (041) 2437-7001
	projeto@projeta-r.com.br

UNIDADE	SA MARQUES
ENGENHARIA DE PROJETOS	COLABORAÇÃO VISUAL LTDA
ENGENHEIRO	ANDRÉ
PROJETO	ANDRÉ

DATA ENVIO	DATA EMISSÃO
OUTUBRO 2018	29/10/18
PROJETO NÚMERO	PROJETO NÚMERO
178	178

ASSUNTO	ARQUIVO MAPOTECA
REVISÃO	ARQUIVO
PLANTA COBERTURA	VOTUPORANGA-1108-PLAN-COBE-HI
	FOLHA

REVISÃO	R-01
1100 ARC	

1	PLANTA TÉRREO	ESCALA 1:75
	SETORIZAÇÃO DAS CONDENSADORAS	METRO