

1 DIAGRAMA DE CONTROLE

BLOCO D — SEM ESCALA



2 DIAGRAMA REDE FRIGORÍGENA

BLOCO D — SEM ESCALA



3 DIAGRAMA DE CONTROLE

BLOCO B — SEM ESCALA



4 DIAGRAMA REDE FRIGORÍGENA

BLOCO B — SEM ESCALA



5 DIAGRAMA DE CONTROLE

BLOCO A — SEM ESCALA



8 DIAGRAMA DE CONTROLE

CONDENSADORAS — SEM ESCALA



6 DIAGRAMA REDE FRIGORÍGENA

BLOCO A — SEM ESCALA

6 DIAGRAMA DE CONTROLE

BLOCO A - SALA DE ESTÉTICA — SEM ESCALA

7 DIAGRAMA REDE FRIGORÍGENA

BLOCO A - SALA DE ESTÉTICA — SEM ESCALA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
VOTUPORANGA
RUA GUAPORÉ
VOTUPORANGA - SÃO PAULO

NOTAS

1 – AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERÃO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS CONTIDAS NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

2 – A RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROJETO, E OS CORRESPONDENTES NÚMEROS DA ÚLTIMA REVISÃO SÃO APRESENTADOS NA FAD – FOLHA DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.

3 – TODOS OS DUTOS, CONEXÕES, JUNTAS E ACESSÓRIOS DEVERÃO ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES DO DCS – DUCT CONSTRUCTION STANDARDS SMACNA, PARA CLASSE DE PRESSÃO 50 mmca E CLASSE C DE VEDAÇÃO.

4 – OS SUPORTES DE DUTOS DEVERÃO TER ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 3,60 m, COMPATIBILIZADOS COM A ESTUTURA METÁLICA, E DEVERÃO ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES DO DCS – DUCT CONSTRUCTION STANDARDS SMACNA.

5 – TODAS AS ABERTURAS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES, ELETRODUTOS E OUTROS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER VEDADAS, DE MODO A GARANTIR A ESTANQUEIDADE DOS AMBIENTES.

6 – NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES ( ) INDICAM VAZÕES EM m3/h.

7 – UNIDADES DE MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO ESPECIFICADO EM OUTRA UNIDADE.

8 – TODO A TUBULAÇÃO DE DRENO SOBRE O FORRO DEVE SER ISOLA TERMICAMENTE DE MODO A NÃO PERMITIR A CONDENSAÇÃO.

R00	EMISSÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO	29/10/18
	MODIFICAÇÃO	

APROVAÇÃO — GESTÃO DA UNIDADE — DATA 29 | 10 | 18

Projetista

PROJETAR
ENGENHARIA DE PROJETOS
R. MAJOR GUALBERTO, 599 - SÃO PAULO - SP
TEL. (0xx11) 3437-7900 FAX (0xx11) 3437-7903
projetar@projetar.com.br

SÁ MARQUES
Eng. Civil Ricardo A. de Sá Marques
T.* (0xx 699)
samarques@terra.com.br
Rua Silvia 283 - casa 15
Jd. Paulista
São Paulo SP

UNIDADE	SENAC - VOTUPORANGA
ENDEREÇO	RUA GUAPORÉ, nº 3.221 VOTUPORANGA - SÃO PAULO
PROJETO	CLIMATIZAÇÃO
FASE DO PROJETO	PROJETO EXECUTIVO
ASSUNTO	DIADRAMA DE CONTROLE E REDE FRIGORÍGENA
AUTOR DO PROJETO ORIGINAL	SÁ MARQUES PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA.
DESENHISTA	COLABORAÇÃO
ANDRÉ	AMORIM
DATA ENVIO	DATA EMISSÃO
OUTUBRO 2018	29/10/18
PROJETO NÚMERO	ESCALA
–	1:75
ARQUIVO/MAPOTECA	ARQUIVO
	VOT-ARC-PE-1200-PLAN-DIAG-R00
REVISÃO	FOLHA
R-00	1200 ARC