

Arquitetura :	Affalo & Gasperini Arquitetos
Acústica :	Acústica Engenharia Ltda
Air condicionado :	Teknika
Automação :	Bettoni Automação e Segurança Ltda
Caixilharia :	AEC Consultores de Arquitetura e Construção Ltda
Comunicação Visual :	Univers
Consultor de Cenografia:	Espaço Cenográfico de São Paulo
Consultor de Fundações :	Apogee
Consultor de Cozinha :	Dabus Arquitetura
Estrutura de Concreto :	Kurkdjian Fruchtagarten Associados
Estrutura Metálica :	Kurkdjian Fruchtagarten Associados
Impermeabilização :	Proiso Projetos e Consultoria Ltda
Instalações :	KML Engenharia e Projetos Ltda
Interiores:	Dante Della Manna
Luminotécnica :	Studio IX
Paisagismo :	Sérgio Santana Planejamento e Desenho da Paisagem
Transporte Vertical:	Empro - Consultoria

- 14 - ELÉTRODUTOS INTERNOS APARENTES NÃO DIMENSIONADOS ADOTAR 01" DE AÇO GALVANIZADO ELÉTRICAMENTE.
- 15 - ELÉTRODUTOS INTERNOS EMBUTIDOS NÃO DIMENSIONADOS ADOTAR 01" DE PVC RÍGIDO.
- 16 - É DE RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR DO SISTEMA, A INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PROTEÇÃO E CUBERTOS, DE NOBILITANTES DE PAREDE, DE CADA 15cm E DIMENSIONAMENTO ADEQUADO CONFORME NBR5414-4.
- 17 - OS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE ELÉTRODUTOS E DEMAS COMPONENTES DE INSTALAÇÃO DEVERÃO TER AFASTAMENTO MÁXIMO DE 2m.
- 18 - AS CAIXAS DE PASSAGEM EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE CONDULETES, DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO FUNDIDO OU ALUMINÁRIO E APROPRIADOS PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO.
- 19 - EM ÁREAS EXTERNAS, OS PONTOS DE FORÇA DEBEM NESTA PLANTA DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO INSTALADOR DE ELÉTRICA. OS MESMOS DEVERÃO ESTAR LIGADOS EM NOBREAK.
- 20 - ESTE DESENHO DEVERÁ SER IMPRESSO COLORIDO PARA O PERFEITO ENTENDIMENTO NA TÃO VALÍDASE CASO SEJA IMPRESSO EM PRETO E BRANCO.
- 21 - RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE CFTV VER DOCUMENTO: 1334-H-EUF-2300-0101.

FASE DO PROJETO		NÚMERO ORDEM		NÚMERO FOLHA	
PROJETO EXECUTIVO		1334		2201	
DATA	ESCALA	1/150	DESENHO	COORDENADOR	
25/09/2023			VINÍCIUS SILVA	JOÃO PEPE NETO	
NOME DO ARQUIVO ELETR.		ARQUIVO DE RETORNAÇÃO			
1334-04-ELETR-25-2023-0022.DWG		GIMP - PRESTATAORA_20091111_0000			
AV. DOM PEDRO II, 1316 - 09040-000		SANTO ANDRÉ - SP		TEL +55 11 44360675	
				comercio@bostoni.com.br	