

Arquitetura :	Affêlo & Gasperini Arquitelos
Acústica :	Acústica Engenharia Ltda
Air condicionado :	Teknika
Automação :	Bettoni Automação e Segurança Ltda
Caixa-chia :	AEC Consultores de Arquitetura e Construção Ltda
Comunicação Visual :	Univers
Consultor de Cenografia :	Espaço Cenográfico de São Paulo
Consultor de Fundações :	Apogeeo
Consultor de Cozinha :	Dabus Arquitetura
Estrutura de Concreto :	Kurdjian Fruchtingarten Associados
Estrutura Metálica :	Kurdjian Fruchtingarten Associados
Impermeabilização :	Proiso Projetos e Consultoria Ltda
Instalações :	KML Engenharia e Projetos Ltda
Interiores :	Dante Della Manna
Luminotécnica :	Studio IX
Paisagismo :	Sérgio Santana Planejamento e Desenho da Paisagem
Transporte Vertical :	Empiro - Consultoria



- 1- ALERTELOS INTERNOS APARENTES NÃO DIMENSIONADOS ADOTAR 01" DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE.
- 2- ALERTELOS INTERNOS EMBUTIDOS NÃO DIMENSIONADOS ADOTAR 01" DE PVC RÍGIDO.
- 3- É DE RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR DO SISTEMA, A INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE PROTEÇÃO E CONDULETORES PROVISÓRIOS DE MÚLTIPLA DIREÇÃO E A ADOÇÃO E DIMENSIONAMENTO ADEQUADO CONFORME NBR5410.
- 4- OS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE NEUTRIS E DE MAIS COMPONENTES DE INSTALAÇÃO DEVERÃO TER AFASTAMENTO MÁXIMO DE 2m.
- 5- CAIXAS DE PASSAGEM PARA CONDUÍTORES PERMANENTES E PERIÓDICOS, DEVERÃO SER DE ALUMÍNIO FUNDIDO OU ALVENARIA E APROPRIADAS PARA INSTALAÇÃO AO TETO.
- 6- OS PONTOS DE FURTO INDICADOS NESTA PLANTA DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO PROPRIO PROJETO DE ELETRICIDADE.
- 7- ESTE DESENHO DEVERÁ SER IMPRESSO COLORIDO PARA O PERFEITO ENTENDIMENTO NA TÃO VALIADA CADA SEJA IMPRESSO EM PRETO E BRANCO.

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE CFVY VER DOCUMENTO:
334-1-011-01-000-000

02		07.03.24	REVISÃO GERAL CONFORME COMENTÁRIOS RECEBIDOS		BETTON
14		18.02.24	REVISÃO GERAL CONFORME COMENTÁRIOS RECEBIDOS		BETTON
01		17.06.23	EMISSÃO INICIAL		BETTON
NÚMERO		DATA	MODIFICAÇÃO		NOME

SENAC - GRANDE HOTEL ÁGUAS DE SÃO PEDRO
 DR. DR. STÁVIO DE MOURA ANDRADE, S/N

TÍTULO DO DESENHO: **PRÉFIO 15 - PLANTA DA COZINA**

FASE DO PROJETO		NUMERO OBRA		NUMERO FOLHA	
PROJETO EXECUTIVO		1334		2225	
DATA	ESCALA	DESENHO	COORDENADOR	DESCRIÇÃO	REVISO
17/08/2023	1/500	VINÍCIUS SILVA	JOÃO PEDRNETO	EUT	02/20
NOME DO ARQUIVO ELET		ARQUIVO REFERENCIADO			
1334-1-EUT-EX-222-022-DWG		GWAP_PSEUTITIA_200311_2000			
AV. DOM PEDRO II, 1316 06800-000 SANTO ANDRÉ SP TEL: +55 11 46360675					
comercial@bettoni.com.br					