




ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE.
01	DUTO PARA INSULVAÇÃO E RETORNO EM CHAPA GALVANIZADA ISOLADA	kg	150,0
02	ISOLAMENTO C/MADEIRA DE LÁ DE VÉIO REVESTIDO C/ PAPEL KRAFT ISOLEX HT-1.0 - ESPESURA 38 mm	m ²	30,0
03	DIFFUSOR DE LONGO ALÇANCE JET NOZZLE TAMANHO 016	pc	10,0
04	DUTO PARA DESCARGA DE AR DE CONDENSACÃO 60x60ALCE EM CHAPA GALVANIZADA #24	pc	2,0
05	TUBULAÇÃO DE COBRE Ø3/8" COM ESPESURA DE 1/16" PARA LINHA DE LÍQUIDO	m	4,0
06	TUBULAÇÃO DE COBRE Ø5/8" COM ESPESURA DE 1/16" PARA LINHA DE GÁS	m	6,0
07	ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO DE COBRE Ø5/8" COM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 15 mm DE ESPESURA P/LINHA DE LÍQUIDO	m	4,0
08	ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO DE COBRE Ø5/8" COM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 15 mm DE ESPESURA P/LINHA DE GÁS	m	4,0
09	TUBO PARA DRENO EM PVC MARRON C/ACCESÓRIOS Ø1" ISOLADO C/ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 15 mm DE ESPESURA	m	6,0

- | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|---|--|---|--|
| REVISÃO | | FEITO POR | | DATA | | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | |
|  | | | |  | | | |
| CLIENTE
SENAC - BARRETOES
DURA / UOL
RETIROFIT AR CONDICIONADO - BARRETOES | | | | FASE DO PROJETO
☐ EP ☐ AP ☒ PE | | | |
| SISTEMA
AR CONDICIONADO VRF e SPLIT | | | | DESIGNO Y
AC-03 | | | |
| TÍTULO
PLANTA NÍVEL 6.66 - CORREDOR MECÂNICO | | | | REVISÃO
0 | | | |
| DESENHO CAD "N"
ARC-03-R0 | | DATA
20/02/2023 | | FEITO POR
HS | | RESPONSÁVEL
RICARDO A.M. HOPE | |
| TÍTULO
1.75 | | DATA
096 | | ART
 | | | |