



VÁLVULA DE ESFERA TIPO GBC	
GBC65 Ø 1/4" = 6,35 mm	6 pç
GBC105 Ø 3/8" = 9,52 mm	8 pç
GBC105 Ø 3/8" = 9,52 mm	4 pç
GBC165 Ø 15,88 mm	8 pç
CARGA DE GÁS ADICIONAL	
REFRIGERANTE R-410A	15,7 kg
CABO DE COMANDO	
CABO SHIELD 2x1 (1,00mm2)	120 m
CONTROLE REMOTO SEM FIO	12 pç



SENAC - BARRETOES



PROJETOS & CLIMATIZAÇÃO

CEP: 13.240-010
 Rua Manoel de Barros, nº 433
 Barretoes - SP
 Tel: (11) 2394-2020
 e-mail: projetos@kz.com.br

CLIENTE:
SENAC - BARRETOES

SISTEMA:
RETROFITO AR CONDICIONADO - BARRETOES

AR CONDICIONADO VRP e SPLIT

FASE DO PROJETO
☒ EP ☐ AP ☐ PE ☐ OE

TÍTULO:
FLUXOGRAMA FRIGORÍFERO SISTEMA UC-01

SEÇÃO Nº
AC-08

DESENHO CAD N°	DATA	FETTO POR	RESPONSÁVEL	ART	REVISÃO
ARC-08-RD	05/12/2023	HS	RICARDO A.M. HOPE		0
LOCAL	PROJETO N°				
1/75	096				