



NOTAS:

- 1 - TODA TUBULAÇÃO NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE  $\phi 3/4"$
- 2 - TODA FIAÇÃO NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE  $\#2,5\text{mm}^2$
- 3 - TODA CAIXA DE PASSAGEM NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE  $4 \times 4 \times 2"$  -  $h=0,30\text{m}$

R00	28/11/23	EMISSÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO



SÃO PAULO

UNIDADE		AUTOR DO PROJETO ORIGINAL	
SENAC - ÁGUAS DE SÃO PEDRO			
ENDEREÇO		DESENHISTA	COLABORAÇÃO
PCA DOUTOR OTÁVIO DE MOURA ANDRADE		CAROL	ELF
AV CARLOS MAURO S/Nº ÁGUAS DE SÃO PEDRO - SP			
PROJETO		DATA ENVIO	DATA EMISSÃO
		NOVEMBRO/2023	NOVEMBRO/2023
ELÉTRICA			
FASE DO PROJETO		PROJETO NÚMERO	ESCALA
PROJETO EXECUTIVO		XXXX	1/125
ASSUNTO		ARQUIVO/MAPOTECA	ARQUIVO
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**PLANTA DO 1º PAVIMENTO  
ELÉTRICA - ALIM. AR COND. HOTEL**

**REVISÃO**  
**R-00**

**E-01 000**