



CIRCULO	TENSÃO	DISJ.	CARGA	DESCRIÇÃO
UC-L08-01	220V-3ø	80	13,800VA	UNIDADE CONDENSADORA UC-L08-01
UC-RST-01	220V-3ø	80	28,000VA	UNIDADE CONDENSADORA UC-RST-01
UC-RST-02	220V-3ø	80	28,000VA	UNIDADE CONDENSADORA UC-RST-02
UC-2PV-06	220V-3ø	50	14,800VA	UNIDADE ENFRIADORA UC-2PV-06
UC-3PV-62	220V-3ø	32	3,000VA	UNIDADE ENFRIADORA UC-3PV-62
UC-3PV-63	220V-3ø	32	3,000VA	UNIDADE ENFRIADORA UC-3PV-63
UC-3PV-57	220V-3ø	20	100VA	UNIDADE ENFRIADORA UC-3PV-57
UE-1	220V	20	600VA	UNIDADE ENFRIADORA HORN TEATHEW/530K
UE-2	220V	20	600VA	UNIDADE ENFRIADORA HORN TEATHEW/530K
UE-3	220V	20	600VA	UNIDADE ENFRIADORA HORN TEATHEW/530K
TM1	220V	32	3,000VA	TOMADA MANTENÇÃO AO LADO DO QUADRO
TM2	220V	32	3,000VA	TOMADA MANTENÇÃO AO LADO DO QUADRO
R	-	-	-	- RESIDUA
R	-	-	-	- RESIDUA
<b>TOTAL</b>			<b>63,600VA</b>	<b>ALIMENTADA EM 250V/175 WATT/1ø</b>



CIRCULO	TEMPO	DESL(A)	CARGA	DESCRIÇÃO
UC-4PVC-01	360x-3h	40	14.500,00	UNIDADE CONSUMIDORA UC-4PVC-01
UC-3PVC-01	360x-3h	25	7.500,00	UNIDADE CONSUMIDORA UC-3PVC-01
UC-2PVC-04	360x-3h	32	10.500,00	UNIDADE CONSUMIDORA UC-2PVC-04
UC-2PVC-05	360x-3h	40	13.500,00	UNIDADE CONSUMIDORA UC-2PVC-05
UC-11CLUB	360x-3h	40	16.200,00	UNIDADE CONSUMIDORA HEALTH CLUB
QE-2PVC-02	360x-3h	90	11.000,00	ALIMENTAÇÃO DO QE-2PVC-02
UE	220v	20	350,00	UNIDADE ENXOFRADORA
UE	220v	20	350,00	UNIDADE ENXOFRADORA
UE	220v	20	350,00	UNIDADE ENXOFRADORA
VE	220v	20	350,00	VENTILADORES
EX	220v	20	350,00	EXAUSTORES
EX	220v	20	350,00	EXAUSTORES
TM1	220v	32	1.000,00	TONDA MANUTENÇÃO AO LADO DO QUADRO
TM2	220v	32	1.000,00	TONDA MANUTENÇÃO AO LADO DO QUADRO
R	-	-	-	RESÍDUO
R	-	-	-	RESÍDUO
R	-	-	-	RESÍDUO
			79.350,00	ALIMENTAÇÃO EM 380/220V 3-fase-7



R02	18/10/24	COMPATIBILIZADO COM O PROJETO DE AR CONDICIONADO VERSÃO R02
R01	16/07/24	NOVOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SENDO EVAPOARADORAS E UC-2PV-03
R00	28/11/23	EMISSÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO