



NOTAS:

- 1 - TODA TUBULAÇÃO NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE $\phi 3/4"$
- 2 - TODA FIAÇÃO NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE $\phi 2,5\text{mm}^2$
- 3 - TODA CAIXA DE PASSAGEM NÃO DIMENSIONADA SERÁ DE $4 \times 4 \times 2"$ - $h=0,30\text{m}$

RO1	18/10/24	COMPATIBILIZADO COM O PROJETO DE AR CONDICIONADO VERSÃO R02
R00	28/11/23	EMIÇÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO



SÃO PAULO

UNIDADE	AUTOR DO PROJETO ORIGINAL		
SENAC - AGUAS DE SÃO PEDRO			
ENDEREÇO	DESENHISTA	COLABORAÇÃO	
PCA DOUTOR OTÁVIO DE MOURA ANDRADE	CAROL	ELF	
AV CARLOS MAURO S/Nº AGUAS DE SÃO PEDRO - SP			
PROJETO	DATA ENVIO	DATA EMISSÃO	
ELÉTRICA	NOVEMBRO/2023	NOVEMBRO/2023	
FASE DO PROJETO	PROJETO NÚMERO	ESCALA	
PROJETO EXECUTIVO	XXXX	1/125	
ASSUNTO	ARQUIVO/MAPOTECA	ARQUIVO	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

PLANTA DO 4º PAVIMENTO
ELÉTRICA - ALIM. AR COND. HOTEL

REVISÃO

R-01

E-04 001