


CORTE 01

ESC. 1:2,5



CORTE 02

ESC. 1:2,5



CORTE 03

ESC. 1:2,5



CORTE 04

ESC. 1:2,5

NOTAS:

1. PROJETO DE FABRICAÇÃO DEVE SER ELABORADO PELO SERRALHEIRO CONTRATADO.

FIXAÇÃO

- TODOS OS PARAFUSOS APLICADOS EM PERIFIS DE ALUMÍNIO SÃO DE AÇO INOX AUSTENITICO AISI 304 PASSIVADOS E QUANDO APARENTES SERÃO DE COR COMPATIVEL COM A COR DA ESQUADRIA.
- PARA ACESSÓRIOS FIXADOS POR REBITE "POP" OS MESMOS SERÃO DE AÇO INOX OU ALUMÍNIO COMPATIVEL COM OS ESFORÇOS SOLICITANTES.
- NÃO SERÃO USADOS REBITES DE REPUXO TIPO "POP" NOS LOCAIS SUJEITOS A ESFORÇO DE CISCALHAMENTO.

COMPONENTES

- TODOS OS COMPONENTES SÃO NA MESMA COR DA ESQUADRIA.
- TODOS OS ACESSÓRIOS ATENDEM AOS ESFORÇOS DE USO ESTABELECIDOS DA NBR-10821

PERFIS / QUARNIÇÕES

- TODOS OS PERFIS DE ALUMÍNIO CORRESPONDEM A LIGA 6060 T5.
- TODAS AS GAXETAS SÃO EM EPDM E ATENDEM AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA NORMA NBR-13.756.
- AS GAXETAS POSSUEM FORMATO E DIMENCIONAMENTO ADEQUADO PARA GARANTIR A VEDAÇÃO E TER OS CANTOS PERFEITAMENTE ALIUSTADOS.

SELANTES

- A APLICAÇÃO DE SILICONE DEVERÁ SER EFETUADA NAS VEDAÇÕES DE TODAS AS JUNTAS ENTRE PERFIS, REVESTIMENTO, TAMPA OU QUALQUER OUTRA PARTE SUJEITA A INFILTRAÇÃO.
- BITE DO SILICONE ESTRUTURAL DEVERÁ SER CALCULADO PELO FABRICANTE

APLICAÇÃO / USO	DOW CORNING	MOMENTIVE
Juntas de Perfis	DC-784	TOP 490
Selamentos em geral	DC-791	TOP 490
Colagem estrutural MONOCOMPONENTE	DC-3-0117	SSG 4000AC
Colagem estrutural BICOMPONENTE	DC-983	SSG4400AC
		SSG4600 (Cura ultra rápida e não inflamaível)

LISTA DE CORTE

- DEVERÃO SER EMITIDAS PELO SERRALHEIRO AS MEDIDAS DE FABRICAÇÃO DAS ESQUADRIAS QUE DEVEREM SER ATENDIDAS E CONFERIDAS "IN LOCO" E SERÃO INFERIORMENTE DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.

LINHA/SISTEMISTA

- GUARDA-CORPO - GLASSVETRO

ACABAMENTO SUPERFICIAL

- ANODIZADO NATURAL

VIDROS

- VÍDRO LAMINADO DE TEMPERADO - INCOLOR - Esp: 20mm 10mm+SENTRYGLASS1,54mm+10mm

ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR

- AS ESTRUTURAS METÁLICAS INDICADAS EM NOSSO PROJETO SÃO ILUSTRATIVAS. E DEVERÃO SEGUIR DIMENSIONAMENTO DE PROJETO ESPECÍFICO.

01	ESPECIFICAÇÃO DOS FIXADORES	22.10.2023	AB		
00	EMIÇÃO INICIAL	20.06.2023	AB		
REVISÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	DES:	APROV.:	

Disciplina:

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Fase:

PC

Cliente:

SENAO - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Obra:

UNIDADE CAMPOS DO JORDÃO

Av. FRIE ORESTES GILBERTO, 569 - CAMPOS DO JORDÃO - SP

Título / Descrição:				Rev.:	01
GUARDA-CORPO - DETALHES BÁSICOS				Esc.:	INDICAÇÃO
Folha:				005	
Responsável:	Desenho:	Data:	Arquivo:		
AUG. ANDERSON BUENO	AB	20.06.2023	SC-LOCO-PC-0005-DET-AB01		