DRENO

1 – DEVERÃO SER EMPREGADOS OS SEGUINTES MATERIAIS:
– DRENO, COLUNAS E RAMAIS : TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL RÍGIDO MARROM. (TIGRE / AMANCO);
OBS.: TODA REDE DE DRENAGEM DE AR CONDICIONADO DEVERÁ SER ISOLADA COM MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO COM ESPESSURA DE 10mm DA EPEX OU POLIPEX.
2 – TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SOFRER TESTE DE ESTANQUEIDADE
3 – TABELA PARA CONVERSÃO DE DIÂMETROS:

DIÂMETRO	DIÂMETRO DE EXTERNOS FABRICANTES (mm)			
POLEGADAS	PVC (af)	COBRE (mm)	AÇO (mm)	PVC (esg)
1/2"	20	15	15	–
3/4"	25	22	20	–
1"	32	28	25	–
1.1/4"	40	35	32	–
1.1/2"	50	42	40	40
2"	60	54	50	50
2.1/2"	75	66	65	75
3"	85	79	80	85
4"	110	104	100	100

GERAIS

4 – É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA A CORRETA APLICAÇÃO DESTE PROJETO E DAS RECOMENDAÇÕES NELE CONTIDAS DEVENDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS OBRAS EFETUAR EVENTUAIS ADEQUAÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, DEVIDO ÀS EVENTUAIS SITUAÇÕES NÃO EXISTENTES NA FASE DE PROJETO.
5 – ANTES DA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES CONSTANTES NESTE PROJETO, DEVERÃO SER VERIFICADAS PROVÁVEIS INSTALAÇÕES EXISNTENTES VISANDO EVITAR DANOS/ACIDENTES COM AS MESMAS.
6 – TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DESTE PROJETO, DEVERÃO SEGUIR AS EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS ESTABELECIDAS PELAS NORMAS DA "ABNT" (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).
7 – A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PROJETO SÓ PODERÁ SER INICIADAS APÓS A APROVAÇÃO DO GERENCIADOR/RESPONSAVEL PELO EMPREENDIMENTO.
8 – TODAS AS INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DEVERÃO SER FEITAS POR EMPRESA ESPECIALIZADA OU LICENCIADA PELO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO.

3º PAVIMENTO - ALA ESQUERDA

ESCALA 1:50

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COMÉRCIO
AVENIDA TIRADENTES nº 822
SÃO PAULO-SP

LEGENDA
TUBULAÇÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO
REDUÇÃO

rev.	data	resp.	assunto
00	12/04/2024	MEGGIOLARO	EMISSÃO INICIAL

N. DO CONTRATO: 4387

INTERPLANUS ENGENHARIA S/S LTDA
e.mail: interplanus@interplanus.com

UNIDADE: SENAC TIRADENTES
ENDEREÇO: AVENIDA TIRADENTES nº 822 SÃO PAULO/SP
PROJETO: DRENO AR CONDICIONADO
FASE DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO
ASSUNTO: 3º PAVIMENTO CLINICA PSICOLOGICA

AUTOR DO PROJETO ORIGINAL: --
DESENHISTA: MEGGIOLARO
COLABORAÇÃO: ENG.º WILSON
DATA ENVIO: 12/04/2024
DATA EMISSÃO: 12/04/2024
PROJETO NÚMERO: 4387
ESCALA: 1:50
ARQUIVO BASE: --
ARQUIVO: TIRADENTES-DRE-PE-001-3PV-R00
REVISÃO: R-00
FOLHA: 0001 DRE

FORMATO A1 841x594 mm ESCALA DE PLOTAGEM 1000=50

←DOBRA