

RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

CONVITE Nº 13944/2023

VIC LOPES CONSTRUTORA LTDA, por seu representante legal **SILVIO LOPES FILHO**, vem por meio desta ratificar o preço apresentado em planilha para o item 2.1 - *GUARDA CORPO COMPOSTO* .: *Com Vidro laminado Temperado 6+6 (12.00mm).com película de segurança entre os vidros;_ perfil U em alumínio anodizado fosco com acessórios para fixação, modelo q-railing (homologado);fixação em barra roscada em aço inox de 1/2x 100mm fixado por meio de chumbador químico de secagem instantânea.- perfil U de 15.00mm para acabamento em u fabricado em aço inox instalado na parte superior do vidro acabamento escovado. Conjunto Fixação calços, cunhas e borracha de acabamento, Perfil wr de Sobrepor alumínio anodizado fosco com perfil terminal de acabamento ou Perfil wr Lateral alumínio anodizado fosco com perfil terminal de acabamento. Completo conforme projeto.*

São Paulo, 29 de setembro de 2023



Eng. Silvio Lopes Filho
CREA: 601736984

Vic Lopes Construtora Ltda
Silvio Lopes Filho