

São Paulo, 16 de agosto de 2023.

CONVITE Nº 13989/2023

ABERTURA: DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 – ÀS 14h00

OBJETO: "FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM VIDRO; INCLUSO: MATERIAL E EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA, FERRAMENTAL E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO DA UNIDADE SENAC VILA PRUDENTE".

CARTA DE ESCLARECIMENTOS I

Encaminhamos abaixo o questionamento e as respostas a todos os participantes:

1 - O tipo e vidro especificado na Folha 02/02 - Rev04 é o " vidro laminado incolor 10mm duplo (total 20mm)". Devido a aplicação do vidro ser em guarda corpo e o vidro precisa ser autoportante, pois será fixado apenas em uma de suas arestas, seria necessário utilizar Vidro Laminado **Temperado com Sentryglass?**

RESPOSTA: SIM (Vidro Laminado Temperado com Sentryglass).

2 - Poderia confirmar se o vidro será do tipo **vidro laminado incolor 10mm duplo (total 20mm)"** ou do tipo **Vidro incolor 10mm duplo (total 20mm) Laminado Temperado com Sentryglas?**

RESPOSTA: Vidro incolor 10mm duplo (total 20mm) Laminado Temperado com Sentryglas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO