

São Paulo, 28 de maio de 2024.

CONCORRÊNCIA Nº 14249/2024
ABERTURA: DIA 13 DE JUNHO DE 2024 – ÀS 15h00
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO SENAC ARAÇATUBA".

CARTA DE ESCLARECIMENTOS VII

Encaminhamos abaixo os questionamentos e as respectivas respostas a todos os participantes:

1) Poderiam por favor confirmar se será necessário desenvolver os projetos de cada um dos sistemas (especificação de equipamentos, cabeamento e fiação) listados abaixo:

- 1) Áudio, Vídeo e multimídia;
- 2) Automação predial;
- 3) Segurança predial e controle de acessos
- 4) Sistema de energia fotovoltaica

RESPOSTA: Considerar os seguintes sistemas:

- 1. Áudio, Vídeo e multimídia;**
- 2. Automação predial;**
- 3. Segurança Predial (CFTV);**
- 4. Cabeamento Estruturado;**
- 5. Detecção e Alarme de Incêndio.**

(Com relação à infraestrutura para os sistemas listados acima já está claro que é necessário constar no projeto de elétrica).

2) Analisando os projetos disponibilizados, encontramos duas caixas d'água, servindo de reservatório com 50.000 litros cada, e uma caixa d'água elevada. Precisamos saber a capacidade desta caixa d'água elevada.

RESPOSTA: A caixa d'água elevada tem capacidade para 25.000L.

3) Como já foi esclarecido anteriormente, a entrada para o novo edifício será feita pelo acesso do prédio existente. Deduz-se desse fato que a melhor posição para o estacionamento que servirá ao novo edifício seria então na parte frontal do terreno, próximo ao estacionamento já existente. Contudo, também já foi informado que não se deverá propor alterações no bloco existente. Sendo assim, como conciliar essas duas questões?

Ainda, a quem servirá o novo estacionamento? Somente o corpo docente/administrativo ou também o corpo discente? Este estacionamento deve estar fechado, intramuros, ou em contato direto com o logradouro público?

RESPOSTA: Favor não considerar estacionamento para o novo edifício.

4) Após o recebimento da certidão de uso do solo, ficou claro que a prefeitura pede o EIV- Estudo de Impacto de Vizinhança, mas ficamos na dúvida sobre a necessidade de incluir também na proposta o Licenciamento ambiental.

RESPOSTA: O Estudo de Impacto de Vizinhança ficará a cargo do Senac.

5) Gostaríamos que nos informassem se haverá o fornecimento do As Built da Unidade existente no município de Araçatuba.

RESPOSTA: O levantamento físico da unidade foi disponibilizado.

6) Na página nº 63 do Edital referente à Concorrência nº 14249/2024 há a seguinte informação: "Os anexos listados XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX XX, XXI e XXII estão incluídos no Portal de Licitações do Senac São Paulo". No entanto, não conseguimos localizar os citados Anexos no Portal. Como poderíamos obtê-los?

RESPOSTA: Os anexos encontram-se disponíveis para acesso desde o dia 22/03/2024 em nosso site, na área do referido processo que pode ser obtidos através do link denominado por "CA 14249 - ANEXOS DO EDITAL".

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO