

São Paulo, 16 de julho de 2024.

CONCORRÊNCIA Nº 14334/2024

ABERTURA: DIA 24 DE JULHO DE 2024 – ÀS 15h00

OBJETO: "FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA, FERRAMENTAL E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO, PARA O "RETROFIT" DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG), NA UNIDADE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AMARO (CAS)".

CARTA DE ESCLARECIMENTOS I

Encaminhamos abaixo o questionamento e as resposta a todos os participantes:

1. Será aceito para fins de atendimento dos itens 11.5.1 e 11.5.3 atestado de chiller elétrico de 400 TR e chiller absorção de 60 TR?

RESPOSTA: Serão aceitos atestados com capacidade igual ou superior a 200TR sendo um para chiller elétrico e outro para chiller de absorção de queima direta. Poderão ser atestados da mesma obra ou distintas.

2. Gentileza revisar a exigência de que ambas as instalações do chiller elétrico e do chiller absorção seja em um mesmo contrato executado, pois essa é uma exigência muito específica que poderá desclassificar e/ou fazer que boas empresas deixem de participar da licitação por excesso de exigência. Qual a justificativa técnica de que a instalação seja no mesmo contrato – e se for no mesmo contrato mais em locais separados, aí será aceito?

RESPOSTA: Sim, poderão ser aceitos atestados com capacidade \geq 200 TR da mesma obra ou distintas.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO