

## SISTEMA DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEIS



ESC 1:75



ESC 1:75

VAI P/ PRÉDIO 14  
VER IMPLANTAÇÃO  
FL. 01/12

N O T A S:

- Todas as eletrodutos serão em **PVC rígido classe A, linha segurança, c/ material não propaga chamas e em cor vermelha.**
- Todas as caixas de passagens (condutos), curvas e conexões, **também serão em PVC rígido Classe A, linha segurança na cor vermelha.**
- Todos os eletrodutos externos subterrâneos serão tipo mangueira em **PVC com derivações em caixa de alvenaria.**
- Em toda tubulação deverão ter a guia em **arame galvanizado.**
- As derivações para os pontos de detectores, serão em **PVC flexível com derivações, instalada c/ 15 cm de folga para o ajuste do detector em caso de furo de gesso.**

