

São Paulo, 18 de julho de 2024.

CONCORRÊNCIA Nº 14366/2024

ABERTURA: DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024 – ÀS 15h00

OBJETO: "FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E SERVIÇO ESPECIALIZADO, MAQUINARIA, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA A TROCA DE PISO E DAS PLACAS DE FORRO NA ACADEMIA, E TROCA DAS PLACAS DE FORRO DO ACADÊMICO I NO CAMPUS SANTO AMARO, EM SÃO PAULO/SP".

CARTA ERRATA IV

Comunicamos as seguintes alterações no Edital:

1. ALTERAÇÃO DO ITEM 1.3.2 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, conforme abaixo:

VERSÃO ANTERIOR "ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CAS - (Rev. 01)":

"Fornecimento e Instalação De Forros, incluso Colocação De Novas Placas, Mobilização, Desmobilização e de Andaimos, dentro da obra, Arremates de Placas de Forro Ecophon Advantage A 1250x625x20mm ou 625x625x20 mm, conforme a modulação do existente - borda Lay in - NRC 0,85 e alfa W 1,00 - Resistência Térmica 0,79 m²C/W - Resistência a umidade até 95% - Refletâncias e luz 83% - Reação ao Fogo A2-s1, d0 -EN13501- 1 e Classe A II pela IT-10 do corpo de bombeiros - cor White 500 - com superfície lisa através de Vêu de vidro na cor branca. "

VERSÃO ATUALIZADA "ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CAS - (Rev. 02)":

"Fornecimento e Instalação De Forros, incluso Colocação De Novas Placas, Mobilização, Desmobilização e de Andaimos, dentro da obra, Arremates de Placas de Forro Ecophon Advantage A **1250x625x15mm** ou **625x625x15 mm**, conforme a modulação do existente - borda Lay in - NRC 0,85 e alfa W 1,00 - Resistência Térmica 0,79 m²C/W - Resistência a umidade até 95% - Refletâncias e luz 83% - Reação ao Fogo A2-s1, d0 -EN13501- 1 e Classe A II pela IT-10 do corpo de bombeiros - cor White 500 - com superfície lisa através de Vêu de vidro na cor branca. "



O novo anexo será disponibilizado em nosso site: www.sp.senac.br/sites/licitacao denominado por "ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CAS - (Rev. 02)".

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO