

São Paulo, 16 de abril de 2026.

CONCORRÊNCIA Nº 14808/2026

ABERTURA: DIA 06 DE MAIO DE 2025 – ÀS 15h00

OBJETO: "FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E SERVIÇO ESPECIALIZADO, MAQUINARIA, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA REFORMA DO LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA DO SENAC - UNIDADE DE REGISTRO/SP".

CARTA DE ESCLARECIMENTOS I

Encaminhamos abaixo o questionamento e as resposta a todos os participantes:

1. No projeto de Arquitetura folha SA08, indica que será executado aberturas em laje para sistema de Exaustão nas dimensões: 1100x500mm (3x) e 600x500mm (1x), e construção no entorno destes furos paredes em tijolos cerâmicos maciços e laje de concreto armado no topo destas paredes para proteção dos vãos que passarão os dutos do sistema de exaustão do Laboratório de Gastronomia. No entanto, para efetuar estas aberturas, será necessário o corte das armaduras desta laje juntamente com o concreto e as nervuras, causando pontos de enfraquecimento estrutural da laje. Do material disponível no site: [www.sp.senac.br/sites/licitacao, Concorrência 14808/2026](http://www.sp.senac.br/sites/licitacao,Concorrência_14808/2026) não encontramos projeto indicando como será feito os reforços estruturais para os pontos destas aberturas.

Gentileza disponibilizar o projeto estrutural no site: [www.sp.senac.br/sites/licitacao, Concorrência 14808/2026](http://www.sp.senac.br/sites/licitacao,Concorrência_14808/2026) para que possamos baixar e utilizarmos na elaboração de nossa proposta.

RESPOSTA: Segue em Anexo Projeto de estrutura nº 0431-REG-PE-001-R00 reforço COB e planilha revisada: Anexo VIII - PLANILHA.ORG GASTRONOMIA_REG_R01

2. Da mesma forma neste mesmo projeto Arquitetônico folha SA08 indica a construção de bases H=10cm nas dimensões: 2,80x2,00m (1x) e 2,05x1,30 (1x) para apoio de equipamentos do sistema de refrigeração e exaustão. Dos projetos disponíveis no site acima citado não encontramos projeto que mostre detalhadamente como será feito o reforço estrutural complementar para estes pontos destas bases.

Gentileza disponibilizar o projeto estrutural no site: [www.sp.senac.br/sites/licitacao, Concorrência 14808/2026](http://www.sp.senac.br/sites/licitacao,Concorrência_14808/2026) para que possamos baixar e utilizarmos na elaboração de nossa proposta.

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

RESPOSTA: Segue em Anexo projeto de estrutura nº 0431-REG-PE-001-R00 reforço cob e planilha revisada: Anexo VIII - PLANILHA.ORG GASTRONOMIA_REG_R01

3. No projeto de Arquitetura folha SA15, no detalhe 04 referente ao Armário de Limpeza indica granito na cor Cinza Andorinha, já no mesmo projeto Detalhe 02 referente ao Lavatório Paramentação, indica Granito Branco Itaunas. Favor informar qual o tipo deveremos seguir.

RESPOSTA: Seguir Conforme Especificado em Projeto.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br